# 采购需求

#### 一、项目概述

小榄人民医院是一所集医疗、保健、教学为一体的综合性三甲医院,建筑面积约 20.6 万平方米。医院的消防设施配备较齐全,综合楼信息科机房有 1 套七氟丙烷灭火系(2006 年投入使用,灭火剂瓶组有 2 个 QMP150/4.2,驱动气体瓶组有 2 个),妇幼中心信息科机房有 1 套七氟丙烷灭火系(2013 年投入使用,灭火剂瓶组有 1 个 QMP120/4.2,驱动气体瓶组有 2 个)。

## 二、采购清单

序号	项目名称	主要内容	单 位	数 量
1	七氟丙烷灭火 系统检测维修 更换	气体系统专业检测、检修、充装、调试、更换 (更换 QMP150/4.2 灭火剂瓶组2个、更换 QMP120/4.2 灭火剂瓶组1个、驱动气体瓶组4 个)	项	1

要求: 更换的配件应与采购人现提供产品的型号、规格和数量完全相符匹配,确保更换后能正常启动工作,并在更换前提供产品的合格证书给采购人审核、备案。

#### 三、资质要求

- 1、响应供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业 法人或其他组织。
  - 2、公司具有消防设施工程专业承包二级资质(或以上)。

## 四、服务期限

自合同签订生效之日起 <u>15</u>天内完成检测、检修、充装、调试、更换,并经双方验收合格。

#### 五、报价要求

响应报价应包含本项目所需的一切费用,包括(但不限于):配件、人工费、工资、食宿、福利、服装、通信工具、社保、医疗、运输、检测及完成该项目所须工具、可预料的风险和措施、税费等所有费用,采购人不再另行支付。

#### 六、质保期限

- 1、质保期为自设备安装完毕并经双方验收合格之日起1年,保修期内用户所购设备各部件发生非人为故障,成交供应商应负责包修、包换或包退,并承担因此而产生的一切费用。 质保期内故障报修的响应时间: 2小时响应,6小时内到达现场。
- 2、保修期间内同一配件个月内连续3次出现同一故障,成交供应商应无偿更换不低于 原设备规格型号档次的备用设备供采购人使用,以保障采购人的正常运作。

#### 七、服务要求

- 1、成交供应商必须严格按照采购人已确认的数量、位置进行维修更换,配件更换前需经采购人的主管部门确认,发现使用劣质材料或以以次充好的,采购人有权拒收,一切费用由成交供应商承担。
- 2、成交供应商在维修时应严格遵守国家、省、市有关安全规定及采购人的各项规章制度。
- 3、成交供应商在维修时必须做好工作人员的安全措施,确保工作人员和第三者的人身安全。
- 4、成交供应商应为该项目所有人员办理医疗及工伤社会保险,在项目实施过程中造成的一切人员(成交供应员工、采购人员工及第三方人员)伤亡事故,由成交供应商承担全部事故责任和发生的费用。
  - 5、成交供应商在维修期间应做好现场的安全围蔽,做好提醒工作。
  - 6、成交供应商在维修期间,必须确保用电设备的完好无损,不影响机房设备正常运转。
- 7、成交供应商必须确保现场的清洁卫生,所产生的垃圾必须当日清理干净,不得随处 倾倒或留在现场。
  - 8、成交供应商负责派出的现场所有人员的食、宿和交通等费用,采购人不再另行支付。
- 9、对成交供应商不按规定履行义务,在服务中弄虚作假或严重不负责任的,或转包、 分包本服务项目的,采购人有权终止合同且因此造成的一切责任由成交供应商承担。

#### 八、验收要求

- 1、本项目按照国家、省、市现行的相关标准、规范及招标文件中的要求进行维修并验收。
  - 2、项目验收必须满足用户需求书的条款要求。
- 3、如果验收不合格的,成交供应商应按相关要求限期至整改至合格为止,采购人不支付因此产生的任何费用。如果成交供应商未能按要求完成整改的,采购人可另行安排人员维修,所产生的相关费用由成交供应商自行承担。

## 九、付款方式

分两期支付。第一期:成交供应商完成工作并经双方验收人员书面确认验收合格后,成交供应商开具全额普通发票,采购人付合同总额的95%;第二期:合同总金额的5%的款项在验收合格质保期满后完成支付。