

用户需求书

一、项目概述

中山市小榄人民医院有 4KG 型号干粉灭火器一批，2KG 型号二氧化碳灭火器一批，检修已满 2 年，现需重新进行检修、充装，确保灭火器合格及正常使用。

二、服务内容

1、合同期为 1 年，在期限内，成交供应商根据采购人提供的建筑内的灭火器进行全面的充装检修，详见清单（数量为预估数量，实际总量不得超过，若实际检修数量低于这个总量，则按实结算）。

服务清单：

序号	标的名称	单位	预估数量	最高限价单价 (元)
1	4KG 型号干粉灭火器	具	3700	10
2	2KG 型号二氧化碳灭火器	具	500	20

2、成交供应商按照采购人要求对灭火器进行充装，充装完成并合格后，送至采购人指定地点，由采购人清点及验收确认。

3、经充装完的灭火器要达到原装出厂所设置规定的使用效果，并在确认非零部件和灭火器筒体质量的情况下保证使用至少一年。

三、交货期

1、服务期限：自合同签订后 30 天内完成提供需要充装的灭火器进行充装检修并经双方验收合格。

四、投标报价要求

1、预算金额总价上限为:¥47000.00 元，低于（含等于）“最高限价单价”的为有效报价，否则为无效报价，最后按总价比较，价低者中标。

2、供应商单价报价中漏项、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，成交供应商不得再向采购人收取任何费用。

五、资质要求

★ 营业执照经营范围含“消防器材销售服务”相关项目。

六、检修充装要求

1、成交供应商需对灭火器进行外观检查，确认灭火器的规格型号以及是否属于报废范

围。

2、成交供应商需对确认属于报废范围的灭火器，应按要求进行合规报废处理。

3、成交供应商需对确认不属于报废范围的灭火器筒体、贮气瓶、的喷射软管组件逐个进行水压试验，检查灭火器的内部压力。

4、成交供应商需按灭火器相应标准和铭牌的规定对有故障及已到指定检修期限的灭火进行灭火剂及驱动气体再充装，并逐具进行气密性试验。

5、成交供应商需对维修后的灭火器进行维修出厂检验，检验合格贴上维修合格证方能出厂。

★6、成交供应商需严格按照国家、省、市现行的相关标准、规范进行充装检修，确保灭火器达到合格标准并能正常使用，否则采购人有权拒收。因检修充装后灭火器不合格所导致的一切后果及责任由成交供应商承担，采购人有权对因为造成的损失进行索赔，造成严重后果的，采购人有权单方终止合同。

七、质保期限

★自灭火器完成检测充装并通过验收合格之日起 1 年。

八、验收要求

1、本项目按照国家、省、市现行的相关标准、规范及招标文件中的要求进行充装检修并验收。

2、项目验收必须满足用户需求书的条款要求。

★3、如果验收不合格的，成交供应商应按相关要求限期至整改至合格为止，采购人不支付因此产生的任何费用。如果成交供应商未能按要求完成整改的，采购人可另行安排人员维修充装，所产生的相关费用由成交供应商自行承担。

九、付款方式

本项目按实结算（注：若实际检修数量低于本项目“预估数量”，则“按实结算”，若需检修数量高于“预估数量”，则只检修“预估数量”最后结算金额按成交价结算）。项目验收合格后，成交供应商提供结算金额的有效普通发票（含税），采购人核对发票无误后一个月内支付结算总金额的 95%，剩余总额的 5%作为质量保证金，质保期满后一次性无息退还。